



Dokumentnr:
2866

Publiceringsdatum:
2015-04-19

Dokumentutgåva:
1

Dokumentägare:
Henrik Greiff

Råd och anvisning

Brandskydd i anslutning till uteserveringar



Inledning

Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering måste dock ha några saker i åtanke så att uteserveringen inte hindrar oss på Räddningstjänsten Syd att utföra vårt arbete med att rädda människor och byggnader vid en brand.

Genom denna Råd och anvisning vill räddningstjänsten skapa ett underlag för innehavare av uteserveringar att skapa trevliga uteserveringar som även gör att det planerade brandskyddet bibehålls.

Innan du som verksamhetsinnehavare iordningställer en uteservering måste du kontakta olika inblandade parter för att få de tillstånd som krävs. Följande kontakter rekommenderas:

- Den avdelning på kommunen som medger tillstånd för uteserveringar, oftast Gatukontor eller motsvarande.
- Markägaren
- Fastighetsägaren till den byggnad där du bedriver din verksamhet
- Polisen
- Miljöförvaltningen
- Tillståndsenheten på kommunen, om alkohol ska serveras.
- Räddningstjänsten Syd, endast i de fall då ni kommer att hantera brandfarlig vara

Avgränsning

Dokumentet syftar endast till att ge dig som verksamhetsinnehavare råd för hur du kan planera och bygga upp din uteservering utan att påverka brandskyddet i kringliggande fastigheter. För mer information angående utformning och övriga regler hänvisas i första hand till kommunen och Polisen.

Beslutsprocess

Dokumentet är beslutat av Mats Streer, processägare för huvudprocess Reducera risk. Inför beslut har dokumentet samrått med Räddningstjänsten Syds ledning. Remissyttrande har inhämtats från Polisen samt ansvariga förvaltningar i Malmö, Lund, Eslöv, Kävlinge och Burlöv.

Utrymning från restaurangen

Om det börjar brinna inne i restaurangen får uteserveringen inte vara ett hinder för de utrymmande gästerna. Öppningen i uteserveringens inhägnad måste vara minst lika bred som dörren mellan restaurangen och uteserveringen. Stolar, bord eller andra saker får inte vara i vägen för de som ska passera uteserveringen vid en utrymning.

Uteserveringen bör inte vara helt och hållet inhägnad utan det bör finnas möjligheter att sätta sig i säkerhet för de som vistas på uteserveringen.





Utrymning från bostäder/kontor

Om en uteservering ska placeras nära fasaden till en byggnad som har flera våningsplan måste vi på räddningstjänsten i de allra flesta fall kunna ställa upp våra stegar utan att de hindras av uteserveringen. En del byggnader i stadsmiljö är planerade för att utrymmas med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. Det kan exempelvis vara lägenheter eller mindre kontor som endast har tillgång till ett trapphus. Kontrollera med fastighetsägaren om det finns bostäder eller lokaler i byggnaden som ska utrymmas via fönster och räddningstjänstens stegutrustning.


Inga bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens stegutrustning

I detta fall krävs ingen direkt tillgång till byggnaden via höjdfordon eller bärbar stege vilket innebär att uteserveringen kan utformas fritt med avseende på räddningstjänstens åtkomlighet.

Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens höjdfordon

Detta sätt att utrymma är det som Räddningstjänsten Syd rekommenderar då det är betydligt snabbare och säkrare än att utrymma via bärbar stege.

I detta fall behöver vi på räddningstjänsten kunna ställa vårt höjdfordon i nära anslutning till fasaden. Uteserveringen får då maximalt sträcka sig nio meter ut från fasaden och utanför serveringen måste det finnas minst ett fem meter brett utrymme som höjdfordonet kan ställas upp på.



Ett alternativ kan i vissa fall vara att ha en fem meter bred räddningsväg i direkt anslutning till fasaden och istället låta uteserveringen ligga utanför räddningsvägen. Om denna lösning kombineras med alkoholservering ställs särskilda krav enligt alkohollagen, kontakta kommunens enhet som hanterar alkoholtillstånd.



Mer detaljerad information om vad som krävs då vi på räddningstjänsten ska hjälpa människor ut genom fönster eller balkong finns i vår Råd och anvisning, utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd som finns på www.rsyd.se.

Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens bärbara stege

Vissa bostäder och lokaler kan inte nås med höjdfordon och då kan istället en bärbar stege nyttjas för utrymning. Detta kan exempelvis vara fallet vid gårdar eller andra utrymmen dit höjdfordonet inte går att köra in. Observera att den bärbara stegen normalt når till utrymmen upp till fjärde våningen beroende på våningshöjder. För mer information kring detta hänvisas till Råd och anvisning, utrymning med hjälp av Räddningstjänsten Syd som finns på www.rsyd.se.

I detta fall behöver vi på räddningstjänsten kunna ställa upp vår bärbara stege direkt mot fasaden vilket ställer krav på att bord, stolar och andra saker måste gå att flytta snabbt. Inredningen får alltså inte sitta fast i marken eller vara allt för tung. Det är vidare olämpligt att ha markiser eller andra takliknande konstruktioner över uteserveringen. Mindre parasoll som enkelt går att flytta kan dock finnas på uteserveringen.





Installationer i mark

Vid våra insatser kan vi behöva använda oss av olika installationer som ligger under mark eller längs husets fasad. Detta kan exempelvis vara brandposter, rökluckor, elektriska kopplingskåp och avstängningsventiler för vatten och gas.

Det är viktigt att uteserveringen planeras på sådant sätt att dessa installationer inte blockeras eller döljs. Detta blir särskilt viktigt i de fall uteserveringen förses med golv.



Uppvärmning

Räddningstjänsten syd rekommenderar att elektriska värmare används på uteserveringar. Vill ni istället använda gasolvärmare på uteserveringen krävs det tillstånd om mer än 60 liter gas ska hanteras utomhus. Tillstånd söks på www.rsyd.se. För mer information angående gasol i restaurangmiljö hänvisas till MSBs informationsblad "Gasol i restauranger" som finns att hämta på www.msb.se. Om ni istället väljer att installera fasta värmare med naturgas från naturgasnätet krävs inget tillstånd.